



Saksliste:

Nr.	Saksbeskrivelse
<u>1.</u>	(S.11) Befolkningstallene er utdatert og stemmer ikke. Dette mest sannsynlig på grunn av gamle data. Prognosene stemmer ikke og kommunen forventer at befolkningen vil ligge på litt over 5500 og vil være stabil. Prognosene er stemmer ikke med nye tall fra SSB.
<u>2.</u>	(S.13) Perpetuum AS er en interessant energiaktør i kommunen. Men det ser ikke ut som Perpetuum vil utnytte flisproduksjon. Ny bedrift er etablert på Stormoen, Element NOR og har vært i drift siden sommeren 2010.
<u>3.</u>	Tabell 5-1,5-2 (s.17). Grunnen til nedgang i forbruk av elektrisk energi skyldes ikke installasjon av varmpumper i boliger. Disse erstatter stort sett kun vedforbruk, i Balsfjord kommune.
<u>4.</u>	5.3.3 (s.25). Kommunen planlegger og bygge ut fjernvarmeanlegg i Nordkjosbotn.
<u>5.</u>	6.3 (s.28) I fremtiden kan det være muligheter og kunne utnytte spillvarme fra industri som del av fjernvarmeanlegg.
<u>6.</u>	6.4 (s.34) Det skjer mye i Nordkjosbotn. BEWI Polar starter utbyggingen av et fabrikkianlegg som skal drive fiskekasse fabrikasjon (plastkasser). Tidligere 3 fabrikker på Karlsøy, Senja og Øksfjord blir samlet til en fabrikk. Den vil bli kommunens største energiforbruker med antatt energiforbruk på 15-20GWh. Vil være LNG basert. Fabrikken vil produsere en del spillvarme som kan potensielt utnyttes i et fjernvarme anlegg, men foreløpig har ikke kommunen klart og få til et effektivt samarbeid med utbygger.
<u>7.</u>	6.4 (s.34) MACK er forventet i drift i 2013. Med et energiforbruk på 5GWh. Bjørn Bygg har trukket seg ut, men det kan komme flere andre firmaer, det skjer mye i Nordkjosbotn.
<u>8.</u>	6.4 (s.35) Det er private planer for å produserer grunnlastenergi på Bergneset.
<u>9.</u>	6.4 (s.35) Skolen er ferdigbygd og tatt i bruk, brannen i idrettshallen i vinter vil føre til en ny prosess her.
<u>10.</u>	6.4.1 Tabell 6-5 Litt høyt på utvikling av biobrensel.



Troms Kraft

<u>11.</u>	6.4.2 Tabell 6-7 Gassforbruk på Bewi Polar vil slå inn på energiforbruk statistikkene.
<u>12.</u>	Generell kommentar fra Balsfjord Kommune. Litt lite tilknyttet lokalt i LEU. Mye fylkeskommunalt og nasjonalt prat. Vært dårlig og innhentet informasjon fra kommunal klima og energiplan som er laget.
<u>13.</u>	Generell kommentar fra Troms Kraft Nett Kommunene er generelt for dårlig og komme med innspill i fasen hvor LEU utarbeides, selv om dette etterspørres.
<u>14.</u>	Generell kommentar Burde vært en bedre samkjøring på LEU og kommunal klima og energiplan.
Signaturer:	Tony Molund Johansen (sign), Troms Kraft Nett AS